



OZNACZENIA I SYMBOLE

- Taśma stalowa ocynk FeZn25/4mm układana w ławie fundamentowej
- Uziom szpilkowy z pręta stalowego miedziowanego. fi 16 mm/4x1,5 m
- Połączenie spawane na długości min. 5cm, zabezpieczone przed korozją
- Połączenie skręcane śrubami min. 2 x 8 mm
- Główna szyna uziemiająca
- Lokalna szyna uziemiająca

TEMAT PROJEKTU: BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	
INWESTOR URZĄD GMINY WIELGIE UL. STAROWIEJSKA 8, 87-603 WIELGIE	
ADRES BUDOWY: dz. nr 123/2 OBRĘB 0018 TEODOROWO	
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY	
BRANŻA Elektryczna	
TYTUŁ RYSUNKU: Uziomy i połączenia wyrównawcze	
PROJEKTANT: mgr inż. RYSZARD JANKOWSKI upr. KUP/0156/POOE/10 nr ew. KUP/IE/0114/03	Podpis:
DATA: 17.11.2016r	NR RYS: 6