

Wielgie, dnia, 10.10.2018r.

GMINA WIELGIE
ul. Starowiejska 8
87-603 Wielgie
woj. Kujawsko - Pomorskie
tel./fax 54 289 73 80
NIP: 466-032-66-61 REGON 910866583

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: **Budowa chodnika oraz przyłącza kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Ogrodowej w miejscowości Wielgie.**

Numer ogłoszenia: 629882-N-2018; data zamieszczenia: 01.10.2018 Wielgie na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) - Prawo zamówień publicznych, udzielam odpowiedzi na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Treść pytania 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie studni rewizyjnych betonowych DN 1000 zachowując wszystkie parametry wytrzymałościowe?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie studni rewizyjnych DN 1000 przy zachowaniu wszystkich parametrów wytrzymałościowych..

ZUP. WÓJTA
mgr inż. Jan Wadoń
Zastępca Wójta