



UWAGA:

1. Przybory montować zgodnie z warunkami technicznymi producenta i wytycznymi ogólnymi.
2. Rury rozgałęźne prowadzić na poziomie + 2,0 m nad podłogą i w istniejącym kanale rewizyjnym w części istniejącej.
3. Rury zaizolować pianką termoizolacyjną grubości 12 mm.
4. Zawór mieszający ciepłej wody ustawić na temperaturę +32°C

PUH

87-800 Włocławek ul. Żytnia 53/94
tel.: 607-200-909

TEMAT: Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w ZPO Wielgie na działce nr. 154/11, położonej w obrębie ewidencyjnym Wielgie, gm. Wielgie.

TREŚĆ RYS.: INSTALACJA WODY - IZOMETRIA				
BRANŻA	IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	Andrzej Oleradzki	ABU-IX-8386-5 125/08 Wk	04.2018r	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Marek Stypukowski	ABIT-VII-7342-3/99	04.2018r	
		Nr zlecenia		SKALA
		Nr rysunku		PUH-05-03-2018